


Противопожарные клапаны PL-10, 19, 20



Базовая огнестойкость: EI 120-S



- Особая конструкция заслонки толщиной 25 мм (PL-10) и 30 мм (PL-19, PL-20) повышает энергоэффективность клапана
- Размеры PL-10: Номинальный диаметр DN 100 - 200 мм
- Размеры PL-19: макс. 1500 x 800 мм, мин. 150 x 150 мм
- Размеры PL-20: Номинальный диаметр DN 100 - 650 мм
- Корпус из оцинкованной стали со вставленной по середине изоляционной рамой
- Силиконовый уплотнитель обеспечивает герметичность и для холодного дыма

Противопожарные клапаны PL-10, 19, 20

ДЕРЖАВНИЙ КОМПІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

№ 349798 Серія ВВ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № UA1.016.0129773-10
Зареєстрований в Реєстрі

Термін дії з 19 жовтня 2010 до 05 вересня 2015
Срок дієвості

Продукція Протипожежні клапани PL-10, PL-19, PL-20 Код УКТ ЗЕД: 7322 90 00

Відповідає вимогам
Співпадає з вимогами

Виробник продукції Фірма 'HIDRIA IMP Klima d.o.o' (Словенія),
Исполнитель продукции адреса: Godovic 150, 5275 Godovic, Slovenija

Сертифікат видано Фірма 'HIDRIA IMP Klima d.o.o' (Словенія),
Сертифікат видан адреса: Godovic 150, 5275 Godovic, Slovenija

Додаткова інформація
Доповнювальна інформація

Сертифікат видано органом з сертифікації Державний центр сертифікації МНС України,
Сертифікат видан органом по сертифікації 04212, м. Київ, вул. Малиновського, 6
(свідоцтво про уповноваження № UA.PN.016 від 26.01.2008)
т. (044) 461-81-31, www.ukrfiresert.kiev.ua

На підставі Протоколи сертифікаційних випробувань від 19.08.2010 №№ З/СК-10, 4/СК-10 ВЛ ТОВ
На основанні 'ТЕСТ' (атестат акредитації № 2Н365). Звіт за результатами сертифікації продукції,
перевірки та оцінки системи управління якістю на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:
2009 від 26.04.2010 № 125 Державного центру сертифікації МНС України

Керівник органу з сертифікації Я.М. Пасенченко
Підпис ініціали, прізвище

Чисельність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО за тел. (044) 537-35-76



Представництво Hidria Україна
04071 м. Київ, вул. Щекавіцька 30/39,
офіс 271, Україна
Тел.: +38 (044) 207 11 63
Факс: +38 (044) 207 11 39
E-mail: ukraine@hidria.com
www.hidria.com